



Izjava o lastnostih Enosektorski pravokotni dimoodvodni sistem

1. Tip izdelka	Pravokotni dimoodvodni sistem; enosektorski <1250x1000 mm – E600 120 (h _o -V _o) S 1500 Single >1250x1000 and ≤1900x1700 mm – E600 120 (h _o) S 1500 single
2. Področje uporabe	Sistem je namenjen nadzoru dima v enem sektorju in je del sistema za protipožarno zaščito ter odvoda dima in toplote. Sistem služi naslednjim namenom: <ul style="list-style-type: none">• Zaščita poti za izhod v sili za najmanj dve uri• Znižanje temperature med požarom• Zagotovitev brezdimne cone• Zaščita lastnine Sistem je del sistema za protipožarno zaščito ter odvoda dima in toplote in mora biti zasnovan s strani strokovnjaka za požarno zaščito.
3. Proizvodne lokacije	Lindab Kft – Állomás út 1/a, 2051 Biatorbágy – Madžarska Lindab s.r.l – Via Verga 82, 10036 Settimo Torinese – Italija Lindab s.r.l – 19/32300548 – Italija Lindab s.r.o – Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 Ruzyně – Češka republika OY Lindab AB – Kankitie 3, 40250 Jyväskylä – Finska Lindab AS – Saha-Loo tee 4A, 74206 Jõelähtme vald, Harjumaa – Estonija Lindab AG – Via Industria 31 CP.159-6934 Bioggio (Lugano-Ticino) - Švica
4. Pooblaščen zastopnik	Applus – LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n E-08193 Bellaterra (Barcelona) – Spain
5. Sistem AVCP	Sistem 1
6a. Harmonizirani standardi	EN 12101-7 – CE certifikat (EN 1366-9 – Testni standard) (EN 13501-4 – Klasifikacijski standard)
6a. Pristojni organ	Applus S.A.
6b. Evropski presojevalni dokument	0370-CPR-2827
7. Navedene lastnosti	GI. spodnjo tabelo
8. Specifična tehnična dokumentacija	N/A

7. Navedene lastnosti			
Osnovne značilnosti	Lastnosti / primernost	Vrednost	Harmonizirani standardi
Odvod dima	Integriteta (E)	120 minut, 600°C	EN 12101-7:2011
Odvod dima	Mehanska stabilnost	vzdrževana	EN 12101-7:2011
Odvod dima	Podtlak	1 500 Pa	EN 12101-7:2011
Odvod dima	Nadtlak	500 Pa	EN 12101-7:2011
Odvod dima	Stopnja prepustnosti (S)	≤ 5 m ³ /h*m ²	EN 12101-7:2011
Odvod dima	Primernost	Enosektorski sistem	EN 12101-7:2011
Odvod dima (<1 250x1 000 mm)	Smer vgradnje (h _o -V _o)	Horizontalno in vertikalno	EN 12101-7:2011
Odvod dima (>1 250x1 000 in ≤ 1 900x1 700 mm)	Smer vgradnje (h _o)	Horizontalno	EN 12101-7:2011

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, ki opredeljen v tej izjavi.
Za proizvajalce in v imenu proizvajalcev podpisal:

Pooblaščen oseba:
Karel Kleinmond
Direktor operacij Skupine Lindab
2019-01-21 Karlovarska, Češka republika